

冷水机组项目采购需求

一、采购内容

序号	名称	规格	单位	数量
1	冷水机组	1.制冷量不低于30KW/台; 2.能效等级不低于二级。	台	2
2	液晶控制面板	/	个	2
3	循环水泵	能效等级不低于二级	台	1
4	缓冲水箱	9立方米(2*1.5*3)	个	1
5	信号线	rvvp1.5mm ² *4	米	120
6	pvc线管	/	米	120
7	主机电源线	YJV5*16	米	100
8	基座、辅料等	/	项	1
9	安装	/	项	1

以上工程量为暂估，供应商需结合现场情况进行包干报价，后续不作调整。

二、供应商资质要求

(一) 具备以下三种资质之一：

- 1.建筑工程施工总承包三级(含)以上；
- 2.机电工程施工总承包三级(含)以上；
- 3.建筑机电安装工程专业承包三级(含)以上。

(二) 具有有效期内的安全生产许可证。

三、工期不超60个日历日(包含供货期和施工安装期)。

四、交付地点：国航西南分公司飞行部

五、验收标准

冷水机组和相关的配套设备设施技术参数需满足合同约定并提供产品合格证明或质检报告，设备安装完成后能够保证正常平稳运行。

六、质量保证期

冷水机组和相关的配套设备设施质量保证期不低于三年，自项目验收合格之日起计算。