



250A直流充电终端2台

终端回路电缆管沟开挖套管直埋

新建240KW分体式直流充电机1台

扩大前室

值班室

水泵房

丙类库房

丙类库房

丙类库房

空调机房

水井

-1F电缆敷设路径借用、新建电缆桥架

专用变电站

配电室内新增一面抽屉柜，柜内新装1组400A空气开关（带计量），并预留垂直铜牌

1ALE
12KW

高压配电间

扩大前室

设备吊装井

7800

7800

7800

7800

7800

70200

7800

7800

7800

7800

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

H
7800
G
7800
F
7800
E
54600
D
7800
C
7800
B
7800
A

H
7800
G
7800
F
7800
E
54600
D
7800
C
7800
B
7800
A